





Rue Bihet, 19
4020 Jupille (Liège)
Téléphone : + 32 475 43 84 73
Email : info@heutz.be
www.heutz.be

Rapport SA Meuse et Sambre CARACOL

Mesures d'isolement CARACOL		
Coffret 230V		M. OHMS
1	Différentiel bipolaire 63A 30mA	ok
2	Disjoncteur bipolaire 20 A	ok
3	Disjoncteur bipolaire 20 A	ok
4	Disjoncteur bipolaire 16 A	ok
5	Disjoncteur bipolaire 16 A	10
6	Disjoncteur bipolaire 16 A	ok
7	Disjoncteur bipolaire 10 A	ok
8	Disjoncteur bipolaire 10 A	ok
9	Disjoncteur bipolaire 32 A	ok
10	Disjoncteur bipolaire 20 A	ok
11	Disjoncteur bipolaire 20 A	ok
12	Disjoncteur bipolaire 20 A	6
13	Disjoncteur bipolaire 16 A	ok
14	Disjoncteur bipolaire 16 A	ok
15	Disjoncteur bipolaire 10 A	ok
16	Disjoncteur bipolaire 10 A	ok



INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		
Nom	Heutz SPRL	ORGANIS.	OCB	Nom	Caracol	
TVA	..	Nom	Alex Mosbeux	Rue	..	
Date	15/03/2018	Date	..	Comm	..	
Sign	Tiffany Robert	Sign	..	Sign	..	



INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		Unifilaire	
Nom	Heutz SPRL	ORGANIS.	OCB	Nom	Caracol		
TVA	..	Nom	Alex Mosbeux	Rue	..		
Date	15/03/2018	Date	..	Comm	..		
Sign	Tiffany Robert	Sign	..	Sign	..		